

Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial de até 400 kPa — Projeto e execução

ERRATA 1

Esta Errata 1 da ABNT NBR 15358:2017 foi motivada pela análise da Comissão de Estudos após consultas realizadas por usuários da Norma à Comissão de Estudos que apontaram algumas incorreções e solicitaram as devidas alterações, as quais foram aprovadas pela Comissão de Estudos CE-009:402.002 – Instalações destinadas à utilização de gases combustíveis.

Página 33, Anexo A, item A.1.1

Onde se lê:

$$PA_{(abs)}^2 - PB_{(abs)}^2 = \frac{4,65 \times 10^5 \times S \times L \times Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

Substituir por:

$$PA_{(abs)}^2 - PB_{(abs)}^2 = \frac{4,67 \times 10^5 \times S \times L \times Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

Página 33, Anexo A, item A.1.2

Onde se lê:

$$PA_{(abs)} - PB_{(abs)} = \frac{2273 \times S \times L \times Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

Substituir por:

$$PA_{(abs)} - PB_{(abs)} = \frac{2273 \times S \times L \times Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

Página 34, Anexo A, item A.1.3

Onde se lê:

“Q é a vazão do gás na pressão de operação, expressa em metros cúbicos por hora (m^3/h)”

Substituir por:

“Q é a vazão do gás na pressão de operação, expressa em normal metros cúbicos por hora (Nm^3/h)”